

Bewoners Initiatief Scheepvaartkwartier
Actiegroep Zalmhaven 2030
T.a.v. de heer S. Delfgaauw
Per mail: steven.delfgaauw@witteveenbos.com

Postbus 50521
3007 JA Rotterdam
Piekstraat 77
3071 EL Rotterdam

T 010 201 23 60
E imd@imdbv.nl

www.imdbv.nl

Datum: 2 november 2016
Betreft: De Hoge Erasmus Rotterdam
Referentie: R:\2020\2020-HE\001pp

Geachte heer Delfgaauw,

In 2001 heeft IMd Raadgevende Ingenieurs het constructief ontwerp gemaakt en uitgewerkt voor De Hoge Erasmus. Uitgangspunt hierbij is de toen vigerende rekenregels aangaande de in rekening te brengen windbelastingen.

De bouw van een hogere woontoren op korte afstand van De Hoge Erasmus betekend een toename op de (lokaal) optredende windkrachten op het gebouw. Hierbij is in de uitwerking van De Hoge Erasmus destijds geen rekening gehouden.

Het bevreemd ons dat er bij het ontwerp van de Zalmhaventoren geen onderzoek is gedaan naar de optredende windkrachten op De Hoge Erasmus in het windtunnelonderzoek. Zonder dit onderzoek is er geen conclusie te trekken over de invloed van de nieuwe woontoren op de constructieve veiligheid van De Hoge Erasmus.

Wij vertrouwen erop u een voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
IMd Raadgevende Ingenieurs



ir. Pim Peters RO